

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а тел./факс 312-44-26)

Отдел надзорной деятельности ПР МО «город Екатеринбург»

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности и ПР

(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27

(место составления акта)

"13" июля 2021г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 881

По адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Социалистическая, 5

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 11.06.2021г. № 881

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/ внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 (ОГРН 1116673002379, ИНН: 6673230792).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» июня 2021г. с 11 час. 20 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность 20 мин.

«28» июня 2021г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 40 мин. Продолжительность 30 мин.

«01» июля 2021г. с 10 час. 30 мин. до 10 час. 40 мин. Продолжительность 10 мин.

«08» июля 2021г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

«13» июля 2021г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней / 3 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по
Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной
деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Вручено заведующему МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденниковой Л.А.

11.06.2021г. в 12час.00мин.

и.а. заведующей Сербина Д.С.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Воюш Денис Евгеньевич – старший инспектор
отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по

Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А. и заведующий хозяйством МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Пролубникова Е.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

Или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, СП 1.13130 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6. *(характер выявленного нарушения – необеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А.)*

2. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены в складском помещении. (хозяйственный склад на 2-ом этаже) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.293. *(характер выявленного нарушения – необеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А.)*

3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.26. *(характер выявленного нарушения – необеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А.)*

4. Противопожарные двери на этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками) Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.8 ст.88. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.24*(характер выявленного нарушения – необеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А.)*

5. Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16

сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.13. (характер выявленного нарушения – необеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А.)

6. Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем). (1этаж в группе «Жемчужинки») ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.35 (в). (характер выявленного нарушения – необеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденникова Л.А.)

с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №881/1/1 от 13.07.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») Отдела надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
Воюш Д.Е.

_____ (подпись)

М.Л.П.

«13» июля 2021г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а) в получил(а) приложениями получил(а):

и.о. заведующего Сербина О.С.
заведующий Сербина О.С.
_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 13 " июля 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Меденникова Лариса Анатольевна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022