

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)

Отдел надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург»

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности и ПР

(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

Предписание №882/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору от 11.06.2021г. № 882, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 20 мин. до 11 час. 10 мин. «21» июня 2021г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «28» июня 2021г. с 10 час. 50 мин. до 11 час. 10 мин. «01» июля 2021г. с 16 час. 05 мин. до 16 час. 35 мин. «08» июля 2021г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. «13» июля 2021г.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Воюш Денис Евгеньевич.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 по адресу: ул. ул. Банникова,9**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденниковой Л.А. и заведующий хозяйством МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Пролубниковой Е.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1	<p>Не разработаны планы эвакуации людей при пожаре в здании. (1 этаж правое крыло и 2 этаж левое крыло здания)</p> <p><i>Разработать планы эвакуации людей при пожаре в здании. (1 этаж правое крыло и 2 этаж левое крыло здания)</i></p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.26.</p> <p>5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.</p>	01.11.2021г.	
2	<p>Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p> <p><i>Оборудовать двери лестничных клеток приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</i></p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, СП 1.13130 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6.</p> <p>4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.</p>	01.11.2021г.	
3	<p>Противопожарные двери на этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками)</p> <p><i>Противопожарные</i></p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.8 ст.88.</p> <p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479</p>	01.11.2021г.	

	<p>двери на этажах оборудовать устройствами для самозакрывания (доводчиками)</p>	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» п.24</p> <p>24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фоие) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p>ч.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрываемыми, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p>		
4	<p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p>Выполнить запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.26.</p> <p>26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа</p>	01.11.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому

району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной
деятельности и профилактической работы МО
«город Екатеринбург» управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
Воюш Д.Е.

«13» июля 2021г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

и.о. заведующей

(должность, фамилия, инициалы)

"13" июля 2021 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Меденникова Лариса Анатольевна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022