

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Свердловской области**

(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)

**Отдел надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург»**

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

**Отделение надзорной деятельности и ПР**

**(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)**

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

**Предписание №881/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору от 11.06.2021г. № 881, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 час. 20 мин. до 11 час. 40 мин. «21» июня 2021г. с 11 час. 10 мин. до 11 час. 40 мин. «28» июня 2021г. с 10 час. 30 мин. до 10 час. 40 мин. «01» июля 2021г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. «08» июля 2021г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. «13» июля 2021г.

**Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Воюш Денис Евгеньевич.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 по адресу: ул. Социалистическая,5**

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Меденниковой Л.А. и заведующий хозяйством МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 395 Пролубниковой Е.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	3	4	5
1	<p><b>Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</b></p> <p><i>Оборудовать двери лестничных клеток приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</i></p>	<p><b>Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.6, СП 1.13130 2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6.</b></p> <p>4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.</p>	01.11.2021г.	
2	<p><b>Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположены в складском помещении. (хозяйственный склад на 2-ом этаже)</b></p> <p><i>Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада вынести из складского помещения.</i></p> <p><i>(хозяйственный склад на 2-ом этаже)</i></p>	<p><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.293.</b></p> <p>293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.</p> <p>Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.</p>	01.11.2021г.	
3	<p><b>Запоры (замки) на дверях</b></p>	<p><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА</b></p>	01.11.2021г.	

	<p>эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p><i>Выполнить запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</i></p>	<p><b>РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.26.</b></p> <p>26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа</p>		
4	<p>Противопожарные двери на этажах не оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками)</p> <p><i>Противопожарные двери на этажах оборудовать устройствами для самозакрывания (доводчиками)</i></p>	<p><b>Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.8 ст.88.</b></p> <p><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.24</b></p> <p>24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</p> <p>ч.8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре.</p>	01.11.2021г.	
5	<p>Не проведена повторная огнезащитная обработка деревянных</p>	<p><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного</b></p>	01.11.2021г.	

	<p><b>конструкций чердачного помещения.</b></p> <p><i>Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения.</i></p>	<p><b>режима в РФ» п.13.</b></p> <p>При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием поврежденных огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.</p>		
6	<p><b>Эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем). (1этаж в группе «Жемчужинки»)</b></p> <p><i>Оборудовать светильник колпаком</i></p>	<p><b>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п.35 (в).</b></p> <p>в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой,</p>	01.11.2021г.	

(рассеивателем). (1этаж в группе «Жемчужина»)	тканью и другими горючими материалами;		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области  
Воюш Д.Е.



«13» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



*и.о. заведующей Скрибина О.С.*  
(должность, фамилия, инициалы)

"14" \_\_\_\_\_ 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Меденникова Лариса Анатольевна

Действителен с 18.05.2021 по 18.05.2022